

# *Deklaracja zgodności WE*

## *nr 04/2009*

Producent: **INTERBRUK s.c. Ł. Matkowski & P. Gniewek,**  
**PL – 58-173 Roztoka , ul. 3 Maja 74**

### **PN-EN 1342:2003**

**Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.  
Wymagania i metody badań**

**Opis wyrobu:** *Kostka granitowa 16 x 16 x 16 [cm]*

**Nazwa handlowa:** *Kostka granitowa 15/17*

**Rodzaj kamienia:** *Granit szary, średnioziarnisty*

**Miejsce pochodzenia surowca:** *Borów 17*

**Zastosowanie:** *Kostka brukowa z kamienia naturalnego do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego*

**Produkt jest zgodny z wymaganiami:**

1. *PN-EN 1342:2003 – Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych (załącznik ZA)*
2. *Dyrektywą 89/106/EWG – Wyroby budowlane*

**Istotne właściwości:**

<b>właściwości :</b>	<b>wyniki badań:</b>
<i>Wytrzymałość na ściskanie</i>	<b>227MPa</b>
<i>Wytrzymałość na ściskanie po badaniu zamrażanie/ rozmrażanie</i>	<b>185 MPa</b>
<i>Odporność na poślizg</i>	<b>90</b>
<i>Odporność na ścieranie</i>	<b>16,2 mm</b>

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny z w/w dokumentami i specyfikacją techniczną**

**Roztoka dn.**

**Kierownik Zakładowej Kontroli  
Produkcji:**

.....

.....